

Feuerwiderstandsklassen nach ÖNORM EN 13501.2	Brandwiderstandsdauer t (in Minuten)	Brandschutztechnische Bezeichnung	Bisherige Brandwiderstandsklassen ¹⁾	In österreichischen Gesetzesstellen verwendete bautechnische Bezeichnung
EI₂30-C ²⁾	30 ≤ t < 60	brandhemmend	T30	feuerhemmend
EI₂60-C ²⁾	60 ≤ t < 90	hochbrandhemmend	T60	hochfeuerhemmend
EI₂90-C ²⁾	90 ≤ t	brandbeständig	T90	feuerbeständig
E₂30-C ²⁾	30 ≤ t < 60	Rauchabschluss	R30	Rauchabschluss
E₂60-C ²⁾	60 ≤ t < 90	---	---	---
E₂90-C ²⁾	90 ≤ t	---	---	---

¹⁾ Wie in den zurückgezogenen ÖNORMEN B 3850:1996-03 bzw. B 3855:1977-08 angeführt

²⁾ Die Selbstschließung und der Schließfolgeregler darf bei bestimmten Feuerschutzabschlüssen entfallen.