Stadt Wien | Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

Akkreditierung Austria 0945 ISO/IEC 17065
Notified Body No. 1139

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1139-CPR-0725/16

(3. Neufassung)

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauprodukteverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte

Tore mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

Schiebetore aus Stahl, erfasst von der EN 13241,
mit der Handelsbezeichnung „SN", „ST", „HN" und „HT"
Klassifizierung je nach Ausführung:
CS_{200}, $EI_2$30-C, $EI_2$30-CS_{200}, $EI_2$90-C, $EI_2$90-CS_{200}, E120-C, E120-CS_{200}
(gemäß Angaben im Anhang zu diesem Zertifikat)

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

Peneder Bau-Elemente GmbH, Sparte Feuerschutz
A-4904 Atzbach, Ritzling 9

und hergestellt im Herstellungsbetrieb

Peneder Bau-Elemente GmbH, Zweigniederlassung Fraham
A-4075 Fraham, Aumühle 28

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der Norm(en)

EN 16034:2014

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat ausgewiesene Leistung angewendet werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde zur Sicherstellung der

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 28. Dezember 2016 ausgestellt. Die vorliegende 3. Neufassung des Zertifikates 1139-CPR-0725/16 ersetzt die 2. Neufassung vom 22. Mai 2019 und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte(n) Norm(en), das Bauprodukt, das AVCP-Verfahren noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden und sofern es nicht von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird. Das Zertifikat umfasst inklusive Anhang 5 Seiten.

Leiter der Zertifizierungsstelle
Dipl.-Ing. Martin Fehringer
Oberstadtbaurat

Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle Magistratsabteilung 39 Stadt Wien 14

Leiter der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle
Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 1. August 2023

ANHANG ZUM

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1139-CPR-0725/16 (3. Neufassung)

Dieses Zertifikat umfasst folgende Produkte des Herstellers
Peneder Bau-Elemente GmbH, Sparte Feuerschutz, A-4904 Atzbach, Ritzling 9

Herstellungsbetrieb: Peneder Bau-Elemente GmbH, Zweigniederlassung Fraham
A-4075 Fraham, Aumühle 28

Tore, erfasst von der EN 13241:2003+A2:2016, mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften gemäß EN 16034:2014

Verwendungszweck: Bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte und in Rettungswegen

Bauprodukt: Schiebetore aus Stahl mit der Handelsbezeichnung „SN"

Wesentliche Merkmale gem. EN 16034:2014	Leistung des Bauprodukts			
Ausführungen „SN00Z-1" (einflügelig) und „SN00Z-2" (zweiflügelig)				
Feuerwiderstand:	NPD			
Rauchschutz:	S_a S_{200}			
Fähigkeit zur Freigabe: (nur für zugehörige Beschläge)	freigegeben			
Selbstschließung:	C			
Ausführungen „SN30E-1" und „SN30Z-1" (einflügelig) sowie „SN30E-2" und „SN30Z-2" (zweiflügelig)				
Feuerwiderstand:	E	30		
	EI_2	30		
	EW	30		
Rauchschutz:	mit Rauchschutz: S_a S_{200}		ohne Rauchschutz: NPD	
Fähigkeit zur Freigabe: (nur für zugehörige Beschläge)	freigegeben			
Selbstschließung:	C			
Ausführungen „SN90E-1" und „SN90Z-1" (einflügelig) sowie „SN90E-2" und „SN90Z-2" (zweiflügelig)				
Feuerwiderstand:	E	60	90	120
	EI_1	60	-	-
	EI_2	60	90	-
	EW	60	-	-
Rauchschutz:	mit Rauchschutz: S_a S_{200}		ohne Rauchschutz: NPD	
Fähigkeit zur Freigabe: (nur für zugehörige Beschläge)	freigegeben			
Selbstschließung:	C			

Die weiteren Produkteigenschaften, insbesondere jene Leistungen, die aufgrund von Festlegungen einer anderen harmonisierten Norm (z.B. EN 13241:2003+A2:2016) nach einem anderen AVCP-System (z.B. System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit) erklärt werden, sind gegebenenfalls der Leistungserklärung des Herstellers zu entnehmen.

MAGISTRATSABTEILUNG 2 WIEN

ANHANG ZUM

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1139-CPR-0725/16 (3. Neufassung)

Dieses Zertifikat umfasst folgende Produkte des Herstellers
Peneder Bau-Elemente GmbH, Sparte Feuerschutz, A-4904 Atzbach, Ritzling 9

Herstellungsbetrieb: Peneder Bau-Elemente GmbH, Zweigniederlassung Fraham
A-4075 Fraham, Aumühle 28

Tore, erfasst von der EN 13241:2003+A2:2016, mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften gemäß EN 16034:2014

Verwendungszweck: Bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte und in Rettungswegen

Bauprodukt: Teleskop-Schiebetore aus Stahl mit der Handelsbezeichnung „ST"

Wesentliche Merkmale gem. EN 16034:2014	**Leistung des Bauprodukts**			
Ausführungen „ST30-2+0/0+2", „ST30-3+0/0+3", „ST30-4+0/0+4" und „ST30-2+2"				
Feuerwiderstand:	E	30		
	EI_2	30		
	EW	30		
Rauchschutz:	NPD			
Fähigkeit zur Freigabe: (nur für zugehörige Beschläge)	freigegeben			
Selbstschließung:	C			
Ausführungen „ST90-2+0/0+2" und „ST90-2+2"				
Feuerwiderstand:	E	60	90	120
	EI_1	60	-	-
	EI_2	60	90	-
	EW	60	-	-
Rauchschutz:	NPD			
Fähigkeit zur Freigabe: (nur für zugehörige Beschläge)	freigegeben			
Selbstschließung:	C			

Die weiteren Produkteigenschaften, insbesondere jene Leistungen, die aufgrund von Festlegungen einer anderen harmonisierten Norm (z.B. EN 13241:2003+A2:2016) nach einem anderen AVCP-System (z.B. System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit) erklärt werden, sind gegebenenfalls der Leistungserklärung des Herstellers zu entnehmen.

MAGISTRATSABTEILUNG 2 WIEN

ANHANG ZUM

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1139-CPR-0725/16 (3. Neufassung)

Dieses Zertifikat umfasst folgende Produkte des Herstellers
Peneder Bau-Elemente GmbH, Sparte Feuerschutz, A-4904 Atzbach, Ritzling 9

Herstellungsbetrieb: Peneder Bau-Elemente GmbH, Zweigniederlassung Fraham
A-4075 Fraham, Aumühle 28

Tore, erfasst von der EN 13241:2003+A2:2016, mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften gemäß EN 16034:2014

Verwendungszweck: Bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte und in Rettungswegen

Bauprodukt: Hubtore aus Stahl mit der Handelsbezeichnung „HN"

Wesentliche Merkmale gem. EN 16034:2014	Leistung des Bauprodukts			
Ausführung „HN30"				
Feuerwiderstand:	E	30		
	EI_2	30		
	EW	30		
Rauchschutz:	mit Rauchschutz: S_a S_{200}		ohne Rauchschutz: NPD	
Fähigkeit zur Freigabe: (nur für zugehörige Beschläge)	freigegeben			
Selbstschließung:	C			
Ausführung „HN90"				
Feuerwiderstand:	E	60	90	120
	EI_1	60	-	-
	EI_2	60	90	-
	EW	60	-	-
Rauchschutz:	mit Rauchschutz: S_a S_{200}		ohne Rauchschutz: NPD	
Fähigkeit zur Freigabe: (nur für zugehörige Beschläge)	freigegeben			
Selbstschließung:	C			

Die weiteren Produkteigenschaften, insbesondere jene Leistungen, die aufgrund von Festlegungen einer anderen harmonisierten Norm (z.B. EN 13241:2003+A2:2016) nach einem anderen AVCP-System (z.B. System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit) erklärt werden, sind gegebenenfalls der Leistungserklärung des Herstellers zu entnehmen.

ANHANG ZUM

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1139-CPR-0725/16 (3. Neufassung)

Dieses Zertifikat umfasst folgende Produkte des Herstellers
Peneder Bau-Elemente GmbH, Sparte Feuerschutz, A-4904 Atzbach, Ritzling 9

Herstellungsbetrieb: Peneder Bau-Elemente GmbH, Zweigniederlassung Fraham
A-4075 Fraham, Aumühle 28

Tore, erfasst von der EN 13241:2003+A2:2016, mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften gemäß EN 16034:2014

Verwendungszweck: Bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte und in Rettungswegen

Bauprodukt: Teleskop-Hubtore aus Stahl mit der Handelsbezeichnung „HT"

Wesentliche Merkmale gem. EN 16034:2014	Leistung des Bauprodukts			
Ausführung „HT30"				
Feuerwiderstand:	E	30		
	EI_2	30		
	EW	30		
Rauchschutz:	NPD			
Fähigkeit zur Freigabe: (nur für zugehörige Beschläge)	freigegeben			
Selbstschließung:	C			
Ausführung „HT90"				
Feuerwiderstand:	E	60	90	120
	EI_1	60	-	-
	EI_2	60	90	-
	EW	60	-	-
Rauchschutz:	NPD			
Fähigkeit zur Freigabe: (nur für zugehörige Beschläge)	freigegeben			
Selbstschließung:	C			

Die weiteren Produkteigenschaften, insbesondere jene Leistungen, die aufgrund von Festlegungen einer anderen harmonisierten Norm (z.B. EN 13241:2003+A2:2016) nach einem anderen AVCP-System (z.B. System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit) erklärt werden, sind gegebenenfalls der Leistungserklärung des Herstellers zu entnehmen.