MA 39
Stadt+Wien

Magistrat der Stadt Wien
MAGISTRATSABTEILUNG 39
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
WIEN-ZERT
Rinnböckstraße 15/2, A-1110 WIEN
Tel.: (+43 1) 4000-8039, Fax: (+43 1) 4000-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

Akkreditierung Austria 0945 ISO/IEC 17065
Notified Body No. 1139

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1139-CPR-0726/16

(1. Neufassung)

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauprodukteverordnung - CPR), in der geltenden Fassung, gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte

Türen mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften, Außentüren

Drehflügeltüren aus Stahl, erfasst von der EN 14351-1, mit den Handelsbezeichnungen „FM“ und „FN“
Klassifizierung CS_{200}, $EI_2$30-C, $EI_2$30-CS_{200}, $EI_2$90-C, $EI_2$90-CS_{200}
(gemäß Angaben im Anhang zu diesem Zertifikat)

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

Peneder Bau-Elemente GmbH, Sparte Feuerschutz
A-4904 Atzbach, Ritzling 9

und hergestellt im Herstellungsbetrieb

Peneder Bau-Elemente GmbH, Zweigniederlassung Fraham
A-4075 Fraham, Aumühle 28

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der Normen

EN 14351-1:2006+A2:2016 und EN 16034:2014

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat ausgewiesene Leistung angewendet werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde zur Sicherstellung der

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 28. Dezember 2016 ausgestellt. Die vorliegende 1. Neufassung des Zertifikates 1139-CPR-0726/16 ersetzt die Erstfassung vom 28. Dezember 2016 und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte(n) Norm(en), das Bauprodukt, das AVCP-Verfahren noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden und sofern es nicht von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird. Das Zertifikat umfasst inklusive Anhang vier Seiten.

Der zeichnungsberechtigte Leiter der Zertifizierungsstelle:

Dipl.-Ing. Martin Fehringer
Oberstadtbaurat

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle Magistratsabteilung 39 STADT WIEN 5

Der Leiter der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:

Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 22. Mai 2019

ANHANG ZUM

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
1139-CPR-0726/16 (1. Neufassung)

Dieses Zertifikat umfasst folgende Produkte des Herstellers
Peneder Bau-Elemente GmbH, Sparte Feuerschutz, A-4904 Atzbach, Ritzling 9

Herstellungsbetrieb: Peneder Bau-Elemente GmbH, Zweigniederlassung Fraham, A-4075 Fraham, Aumühle 28

Außentüren erfasst von der EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften gemäß EN 16034:2014

Verwendungszweck: Bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte und in Rettungswegen

Bauprodukt: Drehflügeltüren aus Stahl mit der Handelsbezeichnung „FM“		
Wesentliche Merkmale gem. EN 16034:2014	**Leistung des Bauprodukts**	
Ausführungen „FM00-1“ (einflügelig) und „FM00-2“ (zweiflügelig)		
Feuerwiderstand:	NPD	
Rauchschutz:	S_a S_{200}	
Fähigkeit zur Freigabe: (nur für zugehörige Beschläge)	freigegeben	
Selbstschließung:	mit Selbst-schließung: C	ohne Selbst-schließung: NPD
Ausführungen „FM30-1“ (einflügelig) und „FM30-2“ (zweiflügelig)		
Feuerwiderstand:	E 30 EI_2 30 EW 30	
Rauchschutz:	mit Rauchschutz: S_a S_{200}	ohne Rauchschutz: NPD
Fähigkeit zur Freigabe: (nur für zugehörige Beschläge)	freigegeben	
Selbstschließung:	mit Selbst-schließung: C	ohne Selbst-schließung: NPD

ANHANG ZUM

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
1139-CPR-0726/16 (1. Neufassung)

<table>
<tr><th colspan="4">Bauprodukt: Drehflügeltüren aus Stahl mit der Handelsbezeichnung „FN“</th></tr>
<tr><th>Wesentliche Merkmale gem. EN 16034:2014</th><th colspan="3">Leistung des Bauprodukts</th></tr>
<tr><td colspan="4">Ausführungen „FN30-1“ (einflügelig) und „FN30-2“ (zweiflügelig)</td></tr>
<tr><td>Feuerwiderstand:</td><td colspan="3">E 30
EI_2 30
EW 30</td></tr>
<tr><td>Rauchschutz:</td><td colspan="3">NPD</td></tr>
<tr><td>Fähigkeit zur Freigabe:
(nur für zugehörige Beschläge)</td><td colspan="3">freigegeben</td></tr>
<tr><td>Selbstschließung:</td><td>mit Selbst-schließung:
C</td><td colspan="2">ohne Selbst-schließung:
NPD</td></tr>
<tr><td colspan="4">Ausführungen „FN90-1“ (einflügelig) und „FN90-2“ (zweiflügelig)</td></tr>
<tr><td>Feuerwiderstand:</td><td colspan="3">E 60 90
EI_2 60 90
EW 60 -</td></tr>
<tr><td>Rauchschutz:</td><td>mit Rauchschutz:
S_a
S_{200}</td><td colspan="2">ohne Rauchschutz:
NPD</td></tr>
<tr><td>Fähigkeit zur Freigabe:
(nur für zugehörige Beschläge)</td><td colspan="3">freigegeben</td></tr>
<tr><td>Selbstschließung:</td><td>mit Selbst-schließung:
C</td><td colspan="2">ohne Selbst-schließung:
NPD</td></tr>
</table>

Die weiteren Produkteigenschaften, insbesondere jene Leistungen, die aufgrund von Festlegungen einer anderen harmonisierten Norm (z.B. EN 14351-1:2006+A2:2016) nach einem anderen AVCP-System (z.B. System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit) erklärt werden, sind gegebenenfalls der Leistungserklärung des Herstellers zu entnehmen.

ANHANG ZUM

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
1139-CPR-0726/16 (1. Neufassung)

Außentüren gemäß EN 14351-1:2006+A2:2016

Verwendungszweck: In Fluchtwegen

Bauprodukt: Drehflügeltüren aus Stahl mit der Handelsbezeichnungen „FM“ und „FN““	
Wesentliche Merkmale gem. EN 14351-1:2006+A2:2016	**Leistung des Bauprodukts**
Ausführungen „FM00-1“ (einflügelig) und „FM00-2“ (zweiflügelig), „FM30-1“ (einflügelig) und „FM30-2“ (zweiflügelig), „FN00-1“ (einflügelig) und „FN00-2“ (zweiflügelig), „FN30-1“ (einflügelig) und „FN30-2“ (zweiflügelig), „FN90-1“ (einflügelig) und „FN90-2“ (zweiflügelig)	
Fähigkeit zur Freigabe: (nur für Außentüren in Fluchtwegen)	bestanden

Die weiteren Produkteigenschaften, insbesondere jene Leistungen, die aufgrund von Festlegungen einer anderen harmonisierten Norm (z.B. EN 14351-1:2006+A2:2016) nach einem anderen AVCP-System (z.B. System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit) erklärt werden, sind gegebenenfalls der Leistungserklärung des Herstellers zu entnehmen.