



VKF Anerkennung Nr. 24527

Inhaber /-in

Peneder Bauelemente AG
Herostrasse 9
8048 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in

Peneder Bau-Elemente GmbH, Zweigniederlassung Fraham
4075 Fraham
Austria

Gruppe 245 - Brandschutztore mit Verglasung

Produkt FG30-2

Beschreibung Drehflügeltor zweiflügelig aus Stahlblech (0,75mm), DRS SANDWICH FIREBOARD 90 (90mm, 360kg/m³), PYROSTOP 90-102-Verglasung (37mm, L_{max}=636mm, A_{max}=0,28m²), D=92mm, Brandschutzlaminat, Stahlzarge mit Silikondichtung, mit/ohne Servicetür (Achtung: Thermische Verriegelung nicht zulässig)

Anwendung EI 30
Bgepr=3746mm, Hgepr=2718mm
MBW / LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen MA 39, Wien: Beurteilung 'MA39-VFA 2012-1768.01' (12.12.2012)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom 01.01.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich für Prüfergebnisse an Tür und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2008, Kapitel 13 beschrieben.

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln für zulässige Änderungen von Ausführungen gegenüber den Probekörpern angegeben. Diese Veränderungen können durchgeführt werden, ohne dass der Auftraggeber eine zusätzliche Beurteilung und/oder Berechnung benötigt.

ZULÄSSIGE GRÖSSENVERÄNDERUNGEN

Der Umfang der zulässigen Grössenveränderung hängt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde (Kategorie A) oder ob eine längere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde.

Drehflügeltüren

- Grössenveränderungen gemäss erweitertem Anwendungsbereich

WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tür- oder Abschlusseinrichtung gleich der geprüften sein. Die Anzahl der Türflügel und die Betriebsart (z.B. Drehflügeltür, Schiebtür usw.) dürfen nicht verändert werden.

Konstruktionen aus Metall

- Die Masse der Umfassungszargen aus Metall dürfen vergrössert werden, um sie an erhöhte Tragkonstruktionsdicken anzupassen. Auch die Dicke des Metalls darf bis 25% erhöht werden.

Verglaste Konstruktion

- Die Glasart und die Befestigungsmethode sowie die Art und die Anzahl von Befestigungselementen je Meter Umfang dürfen sich nicht von denen des Probekörpers unterscheiden.
- Die Anzahl der verglasten Öffnungen und jedes der Glasmasse (Breite und Höhe) jeder Scheibe, die im Probekörper enthalten ist, darf
 - Proportional zur Verringerung der Türgrösse verkleinert werden oder
 - Bei Raumabschluss- und/oder Strahlungsschutztüren und bei Türen, die die Wärmedämmkriterien erfüllen und bei denen die Temperatur auf der unbeflammten Seite des Türflügels und der Verglasung über den für die Klassifizierung erforderlichen Zeitraum aufrechterhalten wird, um maximal 25% verringert werden. $B_{min}=327mm$, $H_{min}=477mm$ oder
 - Ohne Einschränkung verringert werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtfläche der geprüften Glasscheibe(n) weniger als 15% der Fläche des Türflügels bzw. des Seiten- oder Oberteils ausmacht.
- Die Anzahl der verglasten Öffnungen und jedes der Glasmasse jeder Scheibe, die im Probekörper enthalten ist, darf nicht vergrössert werden.
- Der Abstand zwischen dem Rand der Verglasung und dem Rand des Türflügels bzw. der Abstand zwischen verglasten Ausfachungen darf gegenüber dem des Probekörpers nicht verringert werden. Die minimale Friesbreite beträgt 115mm.

Dekorative Oberflächenbehandlungen

- Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfähigkeit der Tür durch einen Farbanstrich der Oberflächen nicht zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulässig und dürfen auf Türflügel und Zargen aufgebracht werden.



Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Beurteilung MA39-VFA 2012-1768.01 vom 12.12.2012

- 3.4 Stahlblech: 0,56-0,94mm
Edelstahl: 0,6-1,0mm
- 3.9 Brandschutzdichtungen:
Roku-Strip / Intumex L / Intumex LX
- 3.20 Zargen:
Stahlblech: 1,5-3mm
Edelstahl: 1,6-2mm
- 5.2.1 Tor Bmin=1845mm, Hmin=2092mm
- 5.2.2 Grössenbereich 3 Tor: Bmax=5620mm, Hmax=6160mm, Amax=28,8m²
- 5.22 Verglasungen in Tor und Servicetür:
Promaglas EI30, Pyrostop EI30, Pyranova EI30:
Rechteckig: BxH=480x720mm, Amax=0,29m²
Rund: Durchmesser 590mm
Dreieckig: BxH=480x720mm
Andere Formen: BxH=400x600mm
- 5.25.1 Servicetür:
Bmin=600mm, Hmin=1650mm
- 5.25.2 Servicetür:
Bmax=1500mm, Hmax=2750mm, Amax=3,43m²
- 5.31 ITS